

**AIMPLAS**INSTITUTO TECNOLÓGICO
DEL PLÁSTICO**CERTIFICADO DE
ENSAYOS
TEST CERTIFICATE**

Número / Number: 23-3140-1

Fecha de ensayo / Date of test: 17/10/2023

Fecha de certificado / Certificate issue: 25/10/2023

ENTIDAD / COMPANY

RUFETE, S.A

**DENOMINACIÓN DE PRODUCTO
/ PRODUCT NAME**

BASE MOLDURA WPC ANTIHUMEDAD

*- Descripción: Pieza rectangular beige / Description: Rectangular beige piece**- Código / Code: 23-3140-1***ENSAYOS REALIZADOS SEGÚN
NORMATIVA / TESTS
PERFORMED ACCORDING TO
STANDARDS**

UL 94:2013

Ver tablas de resultados / See Result tables

RESULTADOS / RESULTS

Según consta en el informe / According to Report:

23-3140-ES/1

Resumen tabla de resultados / Summary table of results

23-3140-1**BASE MOLDURA WPC ANTIHUMEDAD**

	Ensayo / Test	Norma / Standard	Propiedad / Property	Resultado / Result
A	Inflamabilidad / Flammability	UL 94:2013	Clasificación / Rating	V0

Firma electrónica del personal autorizado / Electronic signature of the authorized signatories:

Valencia Parc Tecnològic
Calle Gustave Eiffel, 4
Apartado de correos 51
46980 PATERNA Valencia - EspañaTel.: +34 96 136 60 40
Fax: +34 96 136 60 41
<http://www.aimplas.es>
email: info@aimplas.es